




МБАЛ - Хасково АД

Многопрофилна болница за активно лечение


гр. Хасково, п.к. 6300
бул. Съединение №49
www.mbalhaskovo.com



Тел.: 0381 606 700; 606 800
Fax: +359 38 606 722
e-mail: mbal_haskovo@mail.bg

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

РАЗЯСНЕНИЕ



по реда на чл.189 от ЗОП

Във връзка с получено запитване с вх. № 94/25.07.2017г., по обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет: „Текущ ремонт на сградния фонд на „МБАЛ-Хасково” АД”, открита с публикуване в профила на купувача Обява № 0460 / 19.07.2017г. и Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП на 19.07.2017г. на страницата на АОП под Уникален номер 9066421, и предвид разпоредбата на чл.189 от ЗОП Ви предоставяме следните разяснения:

Въпрос № 1

В приложената КС, за Позиция № 56- „Боядисване по фасадата”, моля да уточните каква е повърхността и с какво ще се боядисва- фасаген, блажна боя, постна боя или друго?

Отговор : повърхността е варова мазилка и ще се боядисва с латекс за външни атмосферни условия, при възлагане по преценка на възложителя.

Въпрос № 2

В приложената КС, за Позиция № 64- „Боядисване до 4 / четири/ цвята”, моля да уточните с каква боя ще се боядисва- блажна, латекс или друго, колко пласта и по какви повърхности.

Отговор : ще се боядисва с латекс до получаване на 100% покривност на избрания цвят, при възлагане по преценка на възложителя.

Въпрос № 3

В приложената КС, за Позиция № 65- „Боядисване до 2 / два/ цвята”, моля да уточните с каква боя ще се боядисва- блажна, латекс или друго, колко пласта и по какви повърхности.

Отговор : ще се боядисва с латекс до получаване на 100% покривност на избрания цвят, при възлагане по преценка на възложителя.

Въпрос № 4

В приложената КС, за Позиция № 79- „ Доставка и полагане на кабелни канали”, моля да уточните размерите на напречното сечение.

Отговор : размерите на напречното сечение са 20mm X 20mm.

Въпрос № 5

В приложената КС, за Позиция № 84- „ Доставка и монтаж на РШ до 2 м с бетонов капак”, моля да уточните: диаметър, височина на шахтата и дали да е армирана или не.

Отговор : диаметърът е Ф800; височината на шахтата е до 2 м и е армирана.

Д-Р ГЕОРГИ ГЕЛЧЕВ
Задължена информация
цвя на сек. п. 2
от ЗЗЛД
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „МБАЛ - ХАСКОВО” АД

